

LED 照明一式の賃貸借契約仕様書

沖縄県立中部病院が発注する LED 照明の定額賃貸借契約に係る仕様書とし、これに則り提案することを前提とする。

1. 対象施設

沖縄県立中部病院
沖縄県うるま市字宮里 281 番地

2. 仕様

A) 交換数 7,339 球、器具交換 1,237 台

※ランプの種類及び指定仕様については別紙ランプ資料を参照。

B) 規格、品質について

- ・ 日本国内メーカーとする。
- ・ 全て新品であること。
- ・ 既存照明器具と同等以上の仕様(照度、色温度等々)で、著しく意匠が変わらないものであること。

C) 製品保証期間

契約期間(6年)とする。

D) 消費電力について

シミュレーション資料に於いて、LED 化後の年間削減電力の合計が 1,134,990kwh 以上になる提案であること。

E) 契約・金額について

- ・ 6年間(72ヶ月)の賃貸借契約とする。
- ・ 提案に当たっては、商品代・交換工事費・送料・廃棄費用の全てを含んだ金額とし、の総額 61,808 千円(消費税及び地方消費税の額を含む)を上限として積算すること。
- ・ 賃貸借契約期間満了後に設置された管球・照明器具の無償譲渡とすること。

F) その他

- ・ 直管型 LED ランプは電源内蔵型、片側給電方式であること。
- ・ 交換した製品について、製品の不良又は交換を行った者の責に帰する不具合が生じた場合は、業者等は無償にて修理・交換の措置を講ずるものとする。ただし、管球以外の機器、使用時間並びに使用方法等上記以外の原因によって生じた不具合はこの限りではない。
- ・ この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者で別途協議して定める。

- ・ 既存照明器具の安定器の取り外すこと。

3. 応募資格

- A) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
- B) 必要な場合には直ちに現場等へ職員を派遣するなど、迅速な対応が可能な者であること。
- C) 同様の業務を過去に請け負った実績があること。
※同規模(総合病院)の工事を請け負った証明として契約書等の提出が出来ること。
- D) LED メーカーは日本国内の企業で、日本照明工業会、LED 照明推進協議会いずれかの会員であること。
- E) メーカー又は当該メーカーの販売元は、国内に於いて 5 年以上の当該メーカーの販売実績があること。
- F) メーカー又は当該メーカーの販売元は、市場に公開できる当該メーカーの導入事例を 100 件以上所有しており、そのうち病院への導入事例を 10 件以上所有していること。
- G) 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配している事業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

以上