

質問回答書

入札参加者予定者 各位

県立中部病院総務課

下記工事に対する質問について、下記のとおり回答します。

工事名：沖縄県立中部病院本館外壁補修塗装工事

NO	質問事項	回答
1	現場事務所の設置場所の提供は	院内に設置場所はありません。近隣に現場事務所を確保してください。
2	職員作業員の駐車場の提供は	3 台分しか提供できませんので乗合でお願いします。それ以上は受注者と協議します。
3	給水の使用はできますか	院内の給水設備を使用できます。
4	アスベスト処理費が内訳書にありません。発生した場合は追加費用が発生するのでしょうか。	本館はアスベスト未使用設備と考えているため、アスベスト処理費は計上していませんが発生した場合は受注者と協議します。
5	現場事務所は病院敷地内に設置可能でしょうか	No. 1 に同じ
6	施工関係者の駐車場は、院内駐車場の無償貸し出しは可能でしょうか	No. 2 に同じ
7	工事時間及び曜日の制限等がありますかまたどのような制限でしょうか	原則的に高圧洗浄機による外壁洗浄作業等は外来患者の来院が多い時間帯(平日 8 時 30 分～ 16 時)は避けます。また、塗装を剥がす作業、足場設置作業などで騒音が発生する場合も原則的に外来診察日(平日)には行いません。その他外来病棟の換気時間は作業に制限をかけますが、受注者と協議します。

8	現場説明書 1 3 工事用水・工事用電力等では請負者の負担と明記されていますが、特記事項 2 仮設工事には無償利用と明記されています。どちらが正しいでしょうか。	施工業者において現場事務所を設置する際の電気、水道等の経費は受注者の負担としますが、院内における作業に使用する電気、水道等は無償提供します。
9	施工関係者用のトイレは病院敷地内に仮設トイレを設けるのでしょうか。また、院内トイレの使用は可能でしょうか。	施工関係者用の仮設トイレは設けません。指定する院内のトイレを使用してください。
10	週 1 回の工程会議が原則となっていますが、工程会議の場所は院内会議室と考えてよろしいでしょうか。	工程会議室の場所は中央監視室を使用します。
11	積算数量書 内訳書に下地調整費別途とありますが、発生した場合は請負金額の追加工事と考えてよろしいでしょうか。	今回の工事では打診調査費は数量に計上されていますが、亀裂、モルタル浮き、爆裂などの補修費の数量は計上されていないため、必要に応じて受注者と協議します。
12	積算数量書 内訳書について塗装改修工事において、常温ガラスコーティング材とありますが、メーカー指定はありますか。また仕様の提示をお願いします。	常温ガラスコーティング材についてはメーカー指定は行いません。株式会社コスモテクノロジー社のガラスコーティング材と同等程度の材料を使用して下さい。
13	1 工区、2 工区の仮設足場設置期間は何日を見えていますか	足場の設置解体は外来診察日(平日)を除いて行うため、塗装補修が完了して検査を受けた箇所から随時足場を解体する施工計画を予定しています。仮設足場設置期間は 180 日を見えています。
14	下地調整費別途とありますが、別途追加工事に含まれるのですか。	No.11 に同じ。