

□令和 2 年 9 月 29 日受け質問書に対する回答書

工事名称：中部病院MR I 室増築工事

No.1 屋根の防水はウレタン塗膜防水 (X-2) です。