

外気取入系統除塩フィルター 取替箇所一覧表

別紙1-①

本館

R4.9.20

系 統 名	場 所	型 式	数 量
FS-02 RI排水施設	〃	SFS90-610S-G2	1
FS-11-1 ボイラー室	B 1	SFS90-610S-G2	8
FS-11-2 ボイラー室	〃	SFS90-610S-G2	8
FS-12-1 熱源室	〃	SFS90-610S-G2	3
FS-16 1F EV機械室	〃	SFS90-610S-G2	1
FS-17 霊安室天井内	1階霊安室	SFS90-305×610S-G2	1
FS-21 MDF室	2F副院長室天井	SFS90-305×610S-G2	1
FS-22 EV機械室-6系統	2F ナース控室	SFS90-305×610S-G2	2
FS-23 EV機械室	2F南 男子WC	SFS90-610×305S-G2	2
FS-34 3F機械室(2)	3F CS洗浄室	SFS90-305×610S-G2	1
FS-314-2 オートクレープ室	3F CS	SFS90-610S-G2	1
FS-73 EV機械室	〃	SFS90-610S-G2	1
FS-83 B1倉庫	B 1	SFS90-610S-G2	1

南病棟

AFU-2(AC-2)人工透析室	〃	SFS90-610S-G2	1
AFU-3(AC-3)病室	〃	SFS90-610S-G2	4
〃	〃	SFS90-305×610S-G2	2
AFU-5 2階核医学系統	2階 機械室	SFS90-610S-G2	2
〃	〃	SFS90-305×610S-G2	2
AFU-7(FS-2)EV機械室給気	R階 機械室	SFS90-305×610S-G2	1

合計数量	43
------	----

外気空調機系統除塩フィルター 取替箇所一覧表

別紙1-②

R4.9.20

系 統 名	場 所	寸 法W×H×D	数 量
AC-110/AC112系統	1階ISS	SFV90-610W-G2	4
AC-111 1F厨房系統	1階ISS	SFV90-610W-G2	12
AC-301 3階産婦人科系統	3階	SFV90-610W-G2	1
AC-304 3階NICU系統	3階		1
〃	3階		1
AC-309 3F手術準備室系統	1階ISS	SFV90-610W-G2	1
〃	〃	SFV90-610×305W-G2	1
AC-311 3F ICU系統	1階ISS	SFV90-610W-G2	2
AC-401	廊下端	SFV90-610×305W-G2	2
AC-402	〃	SFV90-305×610W-G2	1
AC-403	〃	SFV90-610×305W-G2	2
AC-404	〃	SFV90-305×610W-G2	1
AC-501	〃	SFV90-610×305W-G2	2
AC-502	〃	SFV90-305×610W-G2	1
AC-503	〃	SFV90-610×305W-G2	2
AC-504	〃	SFV90-305×610W-G2	1
AC-601	〃	SFV90-610×305W-G2	2
AC-602	〃	SFV90-305×610W-G2	1
AC-603	〃	SFV90-610×305W-G2	2
AC-604	〃	SFV90-305×610W-G2	1
FS-13 ISS機械室給気	1階ISS	SFV90-610W-G2	2

合計数量	43
------	----

HEPA/中性能フィルター 取替箇所一覧表

別紙1-③

R4.9.20

系 統 名	場 所	抗菌酵素HEPA	数 量
MFICU	3階	APET-1220S-AG	4
MFICU(個室)	3階	APET-1220S-AG	2
分娩室	3階	APET-1220S-AG	2
NICU	3階	APET-915S-AG	8
隔離室	3階	APET-915S-AG	1
アンギオ室(心臓)	1階	APET-1220S-AG	4
アンギオ室(頭部)	1階	APET-1220S-AG	4
既減菌保管室	3階	APET-1220S-AG	6
CCU 3.5.6個室	3階	APET-1220S-AG	3
CCU 7	3階	APET-1220S-AG	1
ICU 1.2.8個室	3階	APET-1220S-AG	3
ICU 10	3階	APET-1220S-AG	1
ICU 10前室	3階	APTET-610W-KG	1
ICU 11~17	3階	APET-1220S-AG	7
ICUナースステーション	3階	APTET-760S-KG	2
ICU廊下	3階	APTET-760S-KG	3
ICU前室	3階	APTET-610W-KG	1
EFU-212細菌	7R階	ATP-610W-KG	2
無菌病室前室	5階	APM90T-915S-AG	1
無菌病室準備室	5階	APM90T-610S-AG	1
合計数量			57
EFU-203-1細菌(活性炭入替)	7R階	活性炭脱臭ペレット(Kg)	72