

積算数量書

沖縄県立中部病院
空調設備関連工事

内 訳 書

沖縄県立中部病院空調設備関連工事(2023)

No.1

NO	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	空調機器	外気空調機					
	AC-301	給気風量 3,630m ³ /h 機外静圧 402Pa	1	台			3階産婦人科病棟
		冷却能力 42.6Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-304	給気風量 3,910m ³ /h 機外静圧 451Pa	1	台			3階NICU
		冷却能力 45.9Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-309	給気風量 4,670m ³ /h 機外静圧 559Pa	1	台			手術準備部門
		冷却能力 54.8Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-311	給気風量 5,270m ³ /h 機外静圧 608Pa	1	台			3階集中治療室
		冷却能力 57.1Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-401	給気風量 2,170m ³ /h 機外静圧 304Pa	1	台			4階東病棟 (4床病室)
		冷却能力 25.5Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-402	給気風量 960m ³ /h 機外静圧 235Pa	1	台			4階東病棟 (1床病室)
		冷却能力 11.3Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-403	給気風量 2,170m ³ /h 機外静圧 167Pa	1	台			4階西病棟 (4床病室)
		冷却能力 25.5Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-404	給気風量 860m ³ /h 機外静圧 127Pa	1	台			4階西病棟 (1床病室)
		冷却能力 10.1Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-502	給気風量 660m ³ /h 機外静圧 235Pa	1	台			5階東病棟 (1床病室)
		冷却能力 7.8Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-503	給気風量 2,170m ³ /h 機外静圧 167Pa	1	台			5階西病棟 (4床病室)
		冷却能力 25.5Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-601	給気風量 2,120m ³ /h 機外静圧 304Pa	1	台			6階東病棟 (4床病室)
		冷却能力 24.9Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-602	給気風量 960m ³ /h 機外静圧 235Pa	1	台			6階東病棟 (1床病室)
		冷却能力 11.3Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-603	給気風量 2,280m ³ /h 機外静圧 147Pa	1	台			6階西病棟 (4床病室)
		冷却能力 26.7Kw 中性能フィルター:プレフィルター					
	AC-604	給気風量 1,010m ³ /h 機外静圧 127Pa	1	台			6階西病棟 (1床病室)
		冷却能力 10.1Kw 中性能フィルター:プレフィルター					

