

積算数量書

沖縄県立中部病院
空調設備更新工事(R7)

積算数量書

沖縄県立中部病院空調設備更新工事(R7)

NO	仕様及び品名	数量	単位	単 価	金 額
1	外気空調機	1	式		
2	空調機工事	1	式		
3	熱源機器	1	式		
4	熱源機器工事	1	式		
5	共通仮設費	1	式		
6	現場管理費				
7	一般管理費等				
	小 計				
	消費税	10	%		
	合 計				

内 訳 書

沖縄県立中部病院空調設備更新工事(R7)

No.1

NO	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調機器	外気空調機					
1-1	AC-314	給気風量 2,750m ³ /h 冷却能力 34.2Kw	1	台			既滅菌室
							※機器能力変更
1-2	AC-207	給気風量 1,920m ³ /h 冷却能力 22.6Kw	1	台			ハワイ大学研修室 部門
1-3	AC-110	給気風量 3,440m ³ /h 冷却能力 54.0Kw	1	台			物流部門
							※機器能力変更
1-4	AC-206	給気風量 2,750m ³ /h 冷却能力 51.5Kw	1	台			事務管理・医局 部門
							※機器能力変更
1-5	AC-208	給気風量 1,700m ³ /h 冷却能力 20.0Kw	1	台			当直室
1-6	AC-101	給気風量 5,175m ³ /h 冷却能力 61.0Kw	2	台			1階外来部門
							※機器能力変更
1-7	AC-106	給気風量 1,000m ³ /h 冷却能力 11.7Kw	1	台			カルテ庫
1-8	AC-107	給気風量 2,750m ³ /h 冷却能力 32.3Kw	1	台			総合待合・ロビー
1-9	AC-201	給気風量 2,760m ³ /h 冷却能力 51.9Kw	1	台			2階外来部門
							※機器能力変更
1-10	AC-209	給気風量 2,450m ³ /h 冷却能力 32.3Kw	1	台			会議室
	外気空調機 小計						
2	空調機工事						
2-1	機器撤去搬入据付費						
2-2	ダクト工事費						
2-3	冷水配管工事費						
2-4	電気工事費						
2-5	保温工事費						
2-6	産業廃棄物処理費						
2-7	試運転調整費						
	空調機工事 小計						

内 訳 書

沖縄県立中部病院空調設備更新工事(R7)

No.2

[illegible]