

除塩フィルター・HEPA フィルター交換作業一式 仕様書

1. 適用

本仕様書は、「除塩フィルター・HEPA フィルター交換作業一式」に適用する。

2. 目的

院内空気環境の維持管理のため

3. 履行場所

沖縄県立中部病院（沖縄県うるま市字宮里281）

4. 履行期間

本契約日から令和8年3月31日まで

5. 業務内容

- (1) 沖縄県立中部病院（以下、「甲」という。）内に設置されている外気取入系統及び外気空調機の除塩フィルター、集中治療系統の HEPA フィルターの購入・取替（廃棄処分も含む。）を行うためのものである。納入・取替箇所、フィルター内訳は別紙「数量書・内訳書」のとおりとする。
- (2) 各作業は7. 作業要領のとおりとする。

6. 特記仕様書

- (1) 納入フィルターは、承認図及び仕様書を提出し、甲の承認を得ること。
- (2) フィルターの仕様については別紙「数量書・内訳書」のとおりとする。
- (3) 納入・取替着手に際し、工程表を提出し甲の承認を得ること。
- (4) 請負者（以下、「乙」という。）は本業務にあたり以下の知識を有する者とする。
 - ・ 院内感染予防等に関する基本的な知識があること。
 - ・ 清浄度レベルに関する知識があること。
 - ・ 清浄度を測定するための分析等に関する知識があること。
 - ・ 日本空気清浄度協会（JACA）の資格を有する者が作業員で1名以上いること。
- (5) 乙は作業員の服装、勤務態度等について監督を行い、患者に対する接遇については万全を期すこと。
また、乙は業務の履行を通して知り得た情報を第三者に漏えいさせないこと。
- (6) 業務に要する電気、水道代は甲が無償提供する。
その他作業に必要な資機材、消耗品等は乙が負担すること。
 - ・ 清浄度測定器等（パーティクルカウンター28.3L プリンター内蔵式）
※校正が必要な機器類は校正書を報告書に添付すること。
 - ・ 清潔区域入室時の保護具等
 - ・ 清潔区域用掃除機等
 - ・ その他必要な消耗品等
- (7) 作業に必要な機材等を持ち込む際は、清拭消毒を行うこと。
- (8) 廃棄処分を行うフィルターについては、マニフェストを作成し処分を行うこと。
- (9) 作業報告書を提出すること。作業報告書には作業前後全てのフィルターの比較写真を添付すること。
- (10) その他作業において疑義が生じた場合は、事前に甲の担当者と協議を行うこと。

7. 作業要領

(1) 作業時の服装

ア 清潔区域

使い捨ての無塵着、上履き（必要に応じてシューズカバー装着）、マスク、ヘアキャップ、腕章

イ 清潔区域以外

作業着、作業等、腕章

(2) 除塩フィルター取替要領

ア 必要に応じて取替周辺機器の養生を行うこと。

イ 取替後の消火器についてはビニール等で梱包し、捕集した塵埃の二次飛散防止を行うこと。

ウ フィルター取替時にユニットを目視点検し、不具合の有無を確認すること。

(3) HEPA フィルター取替要領

ア 必要に応じて取替周辺機器の養生を行うこと。

イ フィルター取替に使用する機材等は清潔区域入室前に清拭消毒を必ず行うこと。

ウ 取替後のフィルターについてはビニール等で梱包し、捕集した塵埃の二次飛散防止を行うこと。

エ フィルター取替時にユニットを目視点検し、不具合の有無を確認すること。